

【市内小中学校のブロック塀等緊急点検状況（平成30年6月22日現在）】

点検対象：市内小中学校（全14校）

点検日：6月19日、22日の2日間

点検結果：4校（7か所）でブロック塀等が確認されまして、何れも既存不適格と判断致しました。（下表参照）

学校数	No	学校名	点検したブロック塀	建築年	調査結果の概要及び今後の対応について
1	1	白井第一小学校	プールサイド腰壁	S45年	危険性を周知する看板の設置を行い、近寄らせないことによって当面の安全対策を図り、今後ブロック塀の撤去が必要な状況となっています。
	2		プールシャワーエリア	S45年	撤去の必要性について緊急点検だけでは判断できないため、構造計算等を含めた詳細調査を行なうなど、検討を行ってまいります。
2	3	白井第二小学校	プールシャワーエリア	S47年	撤去の必要性について緊急点検だけでは判断できないため、構造計算等を含めた詳細調査を行なうなど、検討を行ってまいります。
	4		投てき板	不明	危険性を周知する看板の設置を行い、近寄らせないことにより当面の安全対策を図り、今後ブロック塀の撤去が必要な状況となっています。
3	5	白井第三小学校	プールシャワーエリア	S54年	撤去の必要性について緊急点検だけでは判断できないため、構造計算等を含めた詳細調査を行なうなど、検討を行ってまいります。
4	6	白井中学校	プールシャワーエリア	S45年	歩道のない道路に隣接していること等から危険性が非常に高いと判断し、立ち入り禁止等の安全対策が取れないことから、撤去を行います。
	7		プールサイド目隠し壁	S45年	