

水質検査結果書

第 T2200695 号
2022年 6月 21日

白井市福祉センター 殿

水道法 第20条第3項 登録番号 第107号
飲料水水質検査業 東京都57水第36号

オーヤラックスグリーンサービス株式会社

〒182-0033 東京都調布市富士見町4-16-4

TEL 042(488)8211 FAX 042(486)4217

検査責任者 矢嶋 謙二

試料名	井戸水(処理水)		
受付年月日	2022年 6月 7日	受付方法	自社採取
採取場所	末端蛇口		
採取年月日	2022年 6月 7日	採取時刻	
天候	曇	温度	気温 水温
採取者	谷本 弘郎		
試験目的	水道法水質基準		
特記事項	(※1)は「シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン」を示す。		
(注) 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者のお申出により記入しました。			

上記試料に対する検査の結果を下記のとおり報告します。

検査項目	測定値	基準値	検査項目	測定値	基準値
一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/l 未満	0.05mg/l 以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	六価クロム化合物	0.002 mg/l 未満	0.02mg/l 以下
塩化物イオン	6.3 mg/l	200mg/l 以下	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l 未満	0.003 mg/l 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/l	3mg/l 以下	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l 未満	0.01 mg/l 以下
pH値	8.0	5.8 以上 8.6 以下	水銀及びその化合物	0.00005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 以下
味	異常なし	異常でないこと	セレン及びその化合物	0.001 mg/l 未満	0.01 mg/l 以下
臭気	異常なし	異常でないこと	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l 未満	0.2mg/l 以下
色度	1.3 度	5 度 以下	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/l 未満	1.0mg/l 以下
濁度	0.2 度 未満	2 度 以下	ナトリウム及びその化合物	10 mg/l	200mg/l 以下
クロロホルム	0.006 mg/l	0.06 mg/l 以下	硬度(カルシウム、マグネシウム等)	55 mg/l	300 mg/l 以下
プロモジクロロメタン	0.002 mg/l 未満	0.03 mg/l 以下	フッ素及びその化合物	0.08 mg/l 未満	0.8mg/l 以下
ジプロモクロロメタン	0.002 mg/l 未満	0.1 mg/l 以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l 未満	0.2 mg/l 以下
プロモホルム	0.002 mg/l 未満	0.09 mg/l 以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l 未満	0.02mg/l 以下
総トリハロメタン	0.006 mg/l	0.1 mg/l 以下	1,4-ジオキサン	0.005 mg/l 未満	0.05mg/l 以下
クロロ酢酸	0.002 mg/l 未満	0.02mg/l 以下	ジクロロメタン	0.002 mg/l 未満	0.02 mg/l 以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/l 未満	0.03 mg/l 以下	1,2-ジクロロエチレン(※1)	0.002 mg/l 未満	0.04mg/l 以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/l 未満	0.03mg/l 以下	四塩化炭素	0.0002 mg/l 未満	0.002 mg/l 以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/l 未満	0.08 mg/l 以下	ベンゼン	0.001 mg/l 未満	0.01 mg/l 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.002 mg/l	0.01mg/l 以下	トリクロロエチレン	0.001 mg/l 未満	0.01 mg/l 以下
臭素酸	0.001 mg/l 未満	0.01mg/l 以下	テトラクロロエチレン	0.001 mg/l 未満	0.01 mg/l 以下
塩素酸	0.53 mg/l	0.6mg/l 以下	フェノール類	0.0005 mg/l 未満	0.005 mg/l 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.03 mg/l	10 mg/l 以下	ジェオスミン	0.000001mg/l 未満	0.00001mg/l 以下
亜硝酸態窒素	0.005 mg/l	0.04mg/l 以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/l 未満	0.00001 mg/l 以下
蒸発残留物	127 mg/l	500 mg/l 以下	—以下余白—		
鉄及びその化合物	0.03 mg/l 未満	0.3mg/l 以下			
銅及びその化合物	0.1 mg/l 未満	1.0mg/l 以下			
亜鉛及びその化合物	0.1 mg/l 未満	1.0mg/l 以下			
鉛及びその化合物	0.001 mg/l 未満	0.01 mg/l 以下			
判 定	上記試験項目は水質基準に適合。				

(備考) 測定値欄に未満と表示されている数値は定量下限値未満を示す。