

【債】白井市公共施設包括管理業務委託プロポーザルに係る質問及び回答

NO	資料等名称	ページ	質問	回答
1	仕様書（案） 第1章11（3） 修繕関係書類③	4	見積の徴収数についてですが1案件につき複数の業種が必要な場合は業種ごとに必要数を徴収するとの認識でよろしいでしょうか。	一つの修繕工事を1案件として、原則1者の元請けを決定するため、業種ごとに見積を徴収することは想定していません。
2	仕様書（案） 第1章11（3） 修繕関係書類④	4	市内業者とは市内に拠点がある事業者との認識でよろしいでしょうか。	本件においては、市内事業者は、白井市内に本店又は支店（営業所）を置く事業者としています。
3	仕様書（案） 第3章（19） 学校牛乳冷蔵庫	16	点検者は設置機器メーカー又は代理店などの制限はありますか。	制限はありませんが、業務内容を的確に履行できる者を選定してください。
4	仕様書（案） 第3章（20） 学校バスケットゴール	17	点検者は設置機器メーカー又は代理店などの制限はありますか。	公益財団法人日本バスケットボール協会検定工場会に加盟し、『学校施設における天井等落下防止対策のための手引 平成25年8月 文部科学省』『（公財）日本バスケットボール協会 施設・用器具規格メンテナンス基準2021年4月1日改訂版』に準じた点検（目視・触感・操作）及び保守が行える者を選定してください。
5	仕様書（案） 第3章（23） 学校トイレ特別清掃	18	尿石除去の施工範囲は目視または手が届く範囲という認識でよろしいでしょうか。又排水管の高圧洗浄の施工範囲は横管（本管までの合流部）という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。