

水質検査結果書

第 T2402746 号
2024年 10月 3日

白井市福祉センター 殿

水道法 第20条第3項 登録番号 第107号
飲料水水質検査業 東京都 5 7 水第 9-6 号
オーエラックスクリーンサービス株式会社
〒182-0033 東京都調布市富士見町4-16-4
TEL: 042(488)8211 FAX 042(486)4217
検査責任者 矢嶋 謙二

試 料 名	井戸水（原水）		
受付年月日	2024年 9月 18日	受 付 方 法	自社採取
採 取 場 所	井戸ポンプ		
採取年月日	2024年 9月 18日	採 取 時 刻	13時40分
天 候	晴	温 度	気温 水温 18℃
採 取 者	近喰 正徳		
試 験 目 的	水道法水質基準		
特 記 事 項	（※1）は「シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン」を示す。		
（注） 収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者のお申出により記入しました。			

上記試料に対する検査の結果を下記のとおり報告します。

検査項目	測定値	基準値	検査項目	測定値	基準値
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL 以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L 以下
塩化物イオン	7.4 mg/L	200mg/L 以下	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3mg/L 以下	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
pH値	7.8	5.8 以上 8.6 以下	1,2-ジクロロエチレン（※1）	0.002 mg/L 未満	0.04mg/L 以下
味	異常なし	異常でないこと	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下
臭気	異常なし	異常でないこと	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
色度	3.9 度	5 度 以下	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
濁度	0.2 度 未満	2 度 以下	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L 以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	10 mg/L 以下	ジェオスミン	0.000001mg/L 未満	0.00001mg/L 以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
蒸発残留物	134 mg/L	500 mg/L 以下	※嫌気性芽胞菌	0 個/mL	検出されないこと
鉄及びその化合物	0.09 mg/L	0.3mg/L 以下	※大腸菌	不検出	検出されないこと
銅及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L 以下	ー以下余白ー		
亜鉛及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L 以下			
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
マンガン及びその化合物	0.060 mg/L *	0.05mg/L 以下			
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L 以下			
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下			
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下			
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L 以下			
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L 以下			
ナトリウム及びその化合物	10 mg/L	200mg/L 以下			
硬度（カルシウム、マグネシウム等）	53 mg/L	300 mg/L 以下			
フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	0.8mg/L 以下			
判定	*印の項目は水質基準に不適合。 ※嫌気性芽胞菌・大腸菌は 水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による				

（備考） 測定値欄に未満と表示されている数値は定量下限値未満を示す。