


防災倉庫・非常用井戸の取り扱いについて

大規模な災害が起こった場合、市や防災関係機関(消防、警察や自衛隊など)の活動「公助」には限界があります。

そのような場合、市民や地域の皆様に救出・救護活動や避難所運営等のご協力をお願いすることになります。

この度、防災倉庫・非常用井戸の使用方法をまとめましたので、災害発生時に円滑に使用できるよう参考にしてください。

1 防災倉庫・非常用井戸について



(1)防災倉庫は、避難所又は避難場所となる小学校9カ所のほか、中学校等に設置しており、倉庫内には、救助工具(救助ロープ、ボール)や避難所等で使用する発電機、毛布など災害発生直後から支援物資が届くまでの間、救助や生活に必要な物資を中心に備蓄しています。

内容物の詳細は、「別紙1」をご確認ください。

(2)非常用井戸は、地震等による断水に備え、避難所及び避難場所となる小学校9カ所のほか、白井市文化センターに設置しています。非常用井戸の使用手順については、「別紙2」をご確認ください。



2 平常時の使用について

自治会等で実施する防災訓練等で防災倉庫内の物資及び非常用井戸を使用する場合は、事前に危機管理課にご相談ください。

※使用の際に、防災倉庫内の物資や非常用井戸の設備に不具合があった場合は、危機管理課に報告してください。

3 鍵の管理について

災害が起きた場合に、市民の皆さんに防災倉庫内の物資や非常用井戸を使っていただくために、小学校区毎に、防災倉庫・非常用井戸の鍵を1～3本配付し、自治会長などに保管をお願いしています。

今後も配付した鍵については、適正な管理をお願いすると共に管理者を変更したときには市民活動支援課に報告をお願いいたします。

なお、防災倉庫内の物資の盗難や非常用井戸の損壊等があった場合については、鍵保管者の故意又は重大な過失によらない場合は、保管者の責任は問いません。

令和4年9月 白井市危機管理課

防災倉庫内の資機材一覧

●小中学校に設置してある防災倉庫

【倉庫①】



【倉庫②】



▼資機材一覧

【倉庫①】



分類	番号	資機材名	規格等	数量
救急用品	1	大型救急箱	50人用	2箱
	2	簡易ベット	190×65×40cm以上	2台
	3	担架	2つ折り、帆布製スチール	4本
	4	毛布	140×190cm以上	200枚
	5	救急シート	アルミ蒸着ポリエステル	200枚
	6	タオル	34×80cm以上	200枚



分類	番号	資機材名	規格等	数量
生活関連用品	7	ゴミ箱	丸型 45ℓ 蓋付	2箱
	8	ゴミ袋指定袋	燃やす・燃やさない・プラ用ゴミ袋 各20枚入	各10袋
	9	組立式テント	2間×3間・天幕、三方幕	1張
	10	排便収納袋・し尿処理剤	100個入	10箱
	11	トイレットペーパー	205m×24ロール	2箱
	12	間仕切り	ワンタッチ式	50張
	13	仮設ルーム	300×300×180cm以上	2張
	14	パーソナルテント	260×190×200cm	1張



分類	番号	資機材名	規格等	数量
	15	仮設トイレ	車椅子対応型 便槽 洋式	2基



分類	番号	資機材名	規格等	数量
生活関連用品	16	コンパクトベット	0歳児～3歳児用 枕・布団付属	5台
	17	エアマット	80×200×2cm 40枚入	5箱
	18	水タンク	10ℓ	10個
	19	防災用かまど	7升用	2組
	20	薪	5kgパック	10箱
	21	食器セット	100人用	2箱
	22	やかん(8ℓ、アルミ製)		2個
	23	災害時用公衆電話機	電話機(黒)	2台
	24	多機能ラジオライト	多機能ラジオライト震災ヘルプⅡ	2個



分類	番号	資機材名	規格等	数量
安全救助関連用品	25	懐中電灯	ハロゲン電球	10本
	26	標識トラロープ	φ9×100m	1巻
	27	ブルーシート	2間×3間 #3000	20枚
	28	土のう袋	600×480	100枚
	29	折りたたみリアカー	アルミ製 荷台 600×900	2台
	30	脚立兼用はしご		1台
	31	救助工具格納庫	救助ロープ、パール、ハンマー、ツルハシ、油圧ジャッキ、斧、ケンスコ、カッターナイフ、ボトルクリッパー、ノコギリ	4箱
	32	ガソリン缶	20ℓ	1個
	33	カセットガス	48本入	2箱
	34	発電機	ガソリン式	交流 2.4kVA (100V-24A) 以上
	ガス式		交流 100V-900VA	2台



分類	番号	資機材名	規格等	数量
安全救助関連用品	35	投光器	500W×2、三脚セット	2組
			200W×1、三脚セット	1組
	36	コードリール	30m	2個
	37	防災ベルト	反射ベストポケット付	10着
	38	ハンド型メガホン	サイレン音付	4台
	39	乾電池	単1アルカリ乾電池（1箱10本入）	6箱
			単3アルカリ乾電池（1箱20本入）	2箱
40	事務用品	避難者カード他 一式	1式	



分類	番号	資機材名	規格等	数量
感染管理	41	不織布マスク	60枚入/1箱	4箱
	42	防護服セット	（マスク、防護服、手袋、シューズカバー）1セット	10セット
	43	フェイスシールド		3枚
消毒物品	44	石鹼水	500ml	20本
	45	石鹼水（詰替え用）	5L	7本
	46	手指消毒液	500ml（空き容器）	20本
	47	手指消毒液（詰替え用）	18L	3缶

	48	次亜塩素酸ナトリウム溶液	2.5 ℓ (6%)	2 本
	49	バケツ		10 個
	50	キッチンペーパー	100 枚入/1 パック	70 パック

【倉庫②】



(小学校分)

分類	番号	資機材名	規格等	数量
生活 関連 用品	1	ファミリールーム	W2100mm × D 2100mm × H 1800mm	30 張
	2	多目的簡易ベット	W700mm × D 2000mm × H 400mm	30 台
	3	紙おむつ (幼児用)	63 枚入 × 4 袋/箱 サイズ M	7 箱
	4	紙おむつ (大人用)	18 枚入 × 3 袋/箱 サイズ M~L	11 箱

(中学校分)

分類	番号	資機材名	規格等	数量
用品 生活 関連	1	ファミリールーム	W2100mm × D 2100mm × H 1800mm	80 張
	2	多目的簡易ベット	W700mm × D 2000mm × H 400mm	50 台

非常用井戸の使用法

1. 「メーターの確認」

- (1) 井戸使用”前”にメーターを確認し、流量をメモする。
 - (2) 井戸使用”後”にメーターを確認し、流量をメモする。
- ※井戸を使用した後に、使用水量を市に報告してください。



2. 「発電機の運転方法」

- (1) 発電機操作盤のスタータースイッチ①を予熱方向へ回し続け、予熱表示ランプが消えたら始動方向に回してエンジンを始動させます。
- ※発電機の鍵は刺したままです
- (2) エンジン運転後、操作盤内にある遮断機②及び単相専用遮断機③を上げます。
- ※発電機はソーラーパネルによる充電で起動します。起動しなくなった場合は、太陽光による充電不足の可能性がります。



③

②

①

※「発電機の停止方法」

操作盤内にある遮断器②及び単相専用遮断器③を下げ、スタータースイッチ①を停止方向に回し、エンジンを停止させる。

3. 「各栓を開けて水を出す」



※普段は使用していない井戸なので赤水が出る恐れがあります。
使用時には10分～15分程度水を出し、水が透明になってから使用してください。

4. 「給水バルブ」 ※水が出ない場合は・・・

- (1) 井戸ピット内にあるバルブ①が開いているのを確認する。
- (2) ポンプ地上部吐出し側バルブ②が開いているのを確認する。

