

令和 8 年 9 月 1 0 日

都市建設部 都市計画課

入札に関する質問・回答について

1 件名 【公園長寿命化事業】遊具更新工事（R 8－1）

2 回答 質問事項について、下記のとおり回答します。

No.	質 問 事 項	回 答
1	工事落札後、現仕入れ価格と設計金額との大幅な金額差が生じた場合金額の見直しは可能なのでしょうか。	特別な要因により工期内で主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適當となったときは、請負金額の変更が請求できます。
2	施設構造図の柱と梁の間が 12mm となっているが 9 mmではないでしょうか。 また、それにより全体高さも 2542.5mm から 2539.5 mmではないでしょうか。	確認した結果、柱と梁の間が 9 mmであったので、修正いたします。 また、全体高さも 2539.5 mmに修正いたします。