

令和7年度 水質検査結果

①富士地区

項目名	基準値	4月14日	5月12日	6月5日	7月7日	8月7日	9月4日	10月9日	11月10日	12月11日	1月15日	2月9日	3月9日	測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0							6	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）							6	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005								1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004								2	<0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.41			0.7								2	0.7	1.41	1.055
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08								1	0.08	0.08	0.08
砒素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								1	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.0005								1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/l以下					0.000002								1	0.000002	0.000002	0.000002
ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6mg/l以下		0.05			0.08								2	0.05	0.08	0.065
クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.018								2	0.007	0.018	0.0125
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			<0.002								2	0.002	0.005	0.0035
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002			0.007								2	0.002	0.007	0.0045
臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.038								2	0.014	0.038	0.026
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.007								2	0.005	0.007	0.006
ブromクロロメタン	0.03mg/l以下		0.005			0.012								2	0.005	0.012	0.0085
ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.001			0.001								2	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.002			0.005								2	0.002	0.005	0.0035
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.007								1	0.007	0.007	0.007
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.03								1	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								1	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01								1	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					18.9								1	18.9	18.9	18.9
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200mg/l以下	24.8	20.9	22	22.7	26.3	28.2							6	20.9	28.2	24.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		63			72.5								2	63	72.5	67.75
蒸発残留物	500mg/l以下		128			172								2	128	172	150
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								1	<0.02	<0.02	<0.02
ジエチルシン	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001							3	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下				<0.000001	0.000001	<0.000001							3	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.6	0.9	0.7	0.7	0.9							6	0.5	0.9	0.7
pH値	5.8 ~ 8.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4							6	7.4	7.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1							6	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							6	<0.1	<0.1	<0.1

※1 不等号（<）は検出下限値未満を表しています。

令和7年度 水質検査結果

①富士地区

項目名	基準値	4月14日	5月12日	6月5日	7月7日	8月7日	9月4日	10月9日	11月10日	12月11日	1月15日	2月9日	3月9日	測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0							6	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）							6	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005								1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004								2	<0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.44			0.69								2	0.69	1.44	1.065
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08								1	0.08	0.08	0.08
砒素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								1	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.0005								1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/l以下					0.000002								1	0.000002	0.000002	0.000002
ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6mg/l以下		0.05			0.11								2	0.05	0.11	0.08
クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.018								2	0.006	0.018	0.012
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.013								2	0.005	0.013	0.009
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002			0.006								2	0.002	0.006	0.004
臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.012			0.037								2	0.012	0.037	0.0245
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.006								2	0.004	0.006	0.005
ブromクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004			0.012								2	0.004	0.012	0.008
ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.001			0.001								2	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.003			0.004								2	0.003	0.004	0.0035
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.03								1	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								1	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01								1	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					18.8								1	18.8	18.8	18.8
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200mg/l以下	25.1	21.2	22	22.6	26.1	28.1							6	21.2	28.1	24.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		65			71.5								2	65	71.5	68.25
蒸発残留物	500mg/l以下		134			164								2	134	164	149
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								1	<0.02	<0.02	<0.02
ジエタノールアミン	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001							3	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下				<0.000001	0.000001	<0.000001							3	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.6	0.9	0.7	0.7	0.8							6	0.5	0.9	0.7
pH値	5.8 ～ 8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4							6	7.4	7.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1							6	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							6	<0.1	<0.1	<0.1

※1 不等号（<）は検出下限値未満を表しています。

令和7年度 水質検査結果

①富士地区

項目名	基準値	4月14日	5月12日	6月5日	7月7日	8月7日	9月4日	10月9日	11月10日	12月11日	1月15日	2月9日	3月9日	測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0							6	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）							6	陰性（－）	陰性（－）	陰性（－）
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005								1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004								2	<0.004	<0.004	<0.004
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.4			0.7								2	0.7	1.4	1.05
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08								1	0.08	0.08	0.08
砒素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								1	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.0005								1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/l以下					0.000002								1	0.000002	0.000002	0.000002
ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6mg/l以下		0.05			0.08								2	0.05	0.08	0.065
クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.018								2	0.007	0.018	0.0125
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.003								2	0.003	0.006	0.0045
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002			0.007								2	0.002	0.007	0.0045
臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.013			0.038								2	0.013	0.038	0.0255
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.007								2	0.004	0.007	0.0055
ブromクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004			0.012								2	0.004	0.012	0.008
ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.001			0.001								2	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.003			0.004								2	0.003	0.004	0.0035
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.03								1	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								1	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01								1	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					18.5								1	18.5	18.5	18.5
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200mg/l以下	24.8	21	22	22.6	26.1	28.2							6	21	28.2	24.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		64.3			72								2	64.3	72	68.15
蒸発残留物	500mg/l以下		133			168								2	133	168	150.5
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								1	<0.02	<0.02	<0.02
ジエチルシン	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001							3	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l以下				<0.000001	0.000001	<0.000001							3	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.6	0.9	0.7	0.7	0.8							6	0.5	0.9	0.7
pH値	5.8 ～ 8.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3							6	7.3	7.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1							6	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							6	<0.1	<0.1	<0.1

※1 不等号（<）は検出下限値未満を表しています。

令和 7 年度 水質検査結果

検査実施日		8月7日	8月7日	8月7日
水質管理目標設定項目	目標値	富士地区	白井地区	西白井地区
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下 (暫定)	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール	0.02mg/l以下 (暫定)	<0.001	<0.001	<0.001
従属栄養細菌	2,000CFU/ml以下 (暫定)	1	0	0

クリプトスポリジウム等	基準値	富士地区	白井地区	西白井地区
クリプトスポリジウム	検出されないこと (個/20L)	0	0	0
ジアリジア	検出されないこと (個/20L)	0	0	0