

入札に関する質問の回答について

- 1 件名 水道用及び井戸用メーター購入（R8）  
2 回答 質問事項について、下記のとおり回答します。

No.	質問事項	回答
1	・貴市上下水道課様が保有するバーターに上部回転式メーター(SDメーター)は含みますか。含んでいる場合、乾式メーターと上部回転式メーターの割合をご教授ください。	白井市が保有するバーターに上部回転式メーター(SDメーター)は含まれておりません。
2	・本案件の13mmについては新品、バーターともにショートタイプかロングタイプのどちらを採用する仕様でしょうか。	ロングタイプを採用しています。
3	・初回納入月、口径、個数をご教授ください。	・初回納入予定月：6月 ・購入予定数量 φ13 15個(水道) φ20 169個(水道) 28個(井戸) φ25 4個(水道) φ40 2個(水道) φ50 1個(水道) ※ただしこの数量については保証するものではありません。
4	・40mmについては接線流羽根車式かたて型軸流羽根車式のどちらを採用する仕様でしょうか。新品、バーター共にご教授下さい。	新品、バーター共に「接線流羽根車式」を採用しています。