

入札に関する質問の回答について

- 1 件 名 市民プールスライダーポンプ交換工事
- 2 入札に関する質問について、以下のとおり回答いたします。

No.	質 問	回 答
1	交換予定のスライダーポンプについて、メーカーより部品サプライヤー廃業による納期遅延の案内がきており、納期遅延復旧の見込みが4月初旬頃と言われています。工期が6月15日までとありますが、納期が間に合わなかった場合、工期延長は可能でしょうか。また工期延長となってしまった場合、ペナルティを課される事がありますでしょうか。	工期の延長につきましては、「建設工事請負契約書」（白井市公式ホームページから入手可。）に記載されている関係条項に基づき、メーカーの部品供給等、その他受注者の責に帰すことができない事由による場合であり、発注者が必要であると認めた場合は、工期延長を認めます。 なお、この場合においては受注者へのペナルティはございません。
2	※新スライダーポンプ（Fs 型片吸込渦巻ポンプ/125×100FS4K515AE）について ①ポンプメーカーに納期等の確認をしたところ、現時点で製品に係る部品調達が困難であるため生産停止中（納期未定）との回答でありました。 このことから、令和7年6月15日までの履行が懸念されます。	

3	②渦巻ポンプに伴う防振架台は設計内訳書に計上されておりますでしょうか。	渦巻ポンプに伴う防振架台につきましては、設計書内、「新スライダーポンプ」内に含まれております。
	以 上	